

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:  
ФИО: Запорожский Александр Юрьевич  
Должность: Директор  
Дата подписания: 22.02.2023 02:58:06  
Уникальный программный ключ:  
23a796eca5935c5928180a0186cab9a9d90f6d5

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**  
объекта социальной инфраструктуры  
**№1**  
***Здание учебного корпуса (лит. 1)***

Организация, расположенная на объекте:


***Находкинский филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского» (МГУ им. адм. Г.И. Невельского)***

Адрес объекта:

***г. Находка, Находкинский проспект, д. 34***

Руководитель:

***директор Находкинского филиала МГУ им. адм. Г.И. Невельского  
А.Ю. Запорожский***

Директор Находкинского филиала  
МГУ им. адм. Г.И. Невельского  
А.Ю. Запорожский

« 01 » / апреля 2020 г.

## ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

### 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: *Здание учебного корпуса (лит. 1)*
- 1.2. Адрес объекта: *г. Находка, Находкинский проспект, д.34*
- 1.3. Сведения о размещении объекта: *Отдельно стоящее здание, 3 этажа,  
общая площадь 4969,8 кв.м.  
наличие прилегающего земельного участка: да, площадь 13340,72 кв.м.*
- 1.4. Год постройки здания: *1949 г.*  
последнего капитального ремонта: *2005 г., частично*
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ  
текущего: *2022 г.*  
капитального: *не определено*

### Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): *Находкинский филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского», (Находкинский филиал МГУ им. адм. Г.И. Невельского);*
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): *г. Находка, ул. Заводская, д. 3;*
- 1.8. Основание для пользования объектом: *аренда;*
- 1.9. Форма собственности: *государственная;*
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): *региональная;*
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) *Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского»;*
- 1.12. Адрес вышестоящей организации: *690003, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д.50а*

### 2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности: *образовательная;*
- 2.2 Виды оказываемых услуг: *образовательные услуги;*
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): *на объекте;*
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): *все возрастные категории;*
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха;*
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность- *298 чел.*
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

### 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

автобусы №№ 2, 5, 7, 9, 19, (остановка «Тихоокеанская»);

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: *нет*

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта: *310 м*

3.2.2 Время движения (пешком): *7 мин*

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: *да*

3.2.4 Перекрёстки: нерегулируемые: регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная – *нет*;

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет: *на наикратчайших путях движения от остановки общественного транспорта расположены лестницы, не дублирующиеся подъёмными устройствами, имеются альтернативные маршруты.*

### 3.3 Доступность основных функциональных зон для инвалидов

Наименование основных структурных элементов объекта	Доступность для инвалидов				
	К на кресле-коляске	О с нарушением опорно-двигательного аппарата	С с нарушением зрения	Г с нарушением слуха	У с нарушением умственного развития
Территория объекта	ДЧ	ДЧ	ДУ	ДП	ДУ
Входная группа	ДУ	ДУ	ДУ	ДП	ДУ
Пути движения	ДУ	ДЧ	ДУ	ДП	ДУ
Зона оказания услуги	ДЧ	ДЧ	ДУ	ДП	ДУ
Санитарно-бытовые помещения	ДЧ	ДУ	ДУ	ДП	ДП
Система информации и связи	ДЧ	ДЧ	ДУ	ДУ	ДУ

ДП - доступно полностью; ДЧ - доступно частично; ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

### 3.4 Состояние доступности для инвалидов

Объект доступности	Состояние доступности				
	К	О	С	Г	У
Доступность объекта	ДУ	ДУ	ДУ	ДП	ДП
Доступность услуги	ДЧ	ДЧ	ВНД	ДУ	ДЧ

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект социальной культуры

- Доступен полностью для МГН категории «Г» (люди с нарушенным слухом). Доступность услуги для мгн категории «Г», организовано условно – отсутствуют специализированные устройства или организованная связь с сурдопереводчиком.

- Доступен условно для МГН категории «К» (передвигающихся на кресла-колясках) – входная группа и путь следования внутри здания в отношении помещений 1 этажа доступна с помощью оказанного сопровождения сотрудниками учебного учреждения. Санитарно-гигиеническое помещение (туалет), не доступен.

- Доступен частично избирательно для МГН категории «О»(люди с нарушенным опорно-двигательным аппаратом) – в труднодоступных зонах для самостоятельного перемещения, сотрудниками учебного учреждения организовано сопровождение.

- Доступен условно для МГН категории «С» (людей с нарушенным зрением). Отсутствует адаптированное тактильное мощение указывающие опасные участки пути и направления пути следования.

Предоставляемые услуги не доступны для людей с нарушенным зрением.

#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не требуется
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСП
4	Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не требуется
8.	<b>Все зоны и участки</b>	Все общедоступные зоны и участки, частично удовлетворяют требованиям доступности и являются доступны для всех МГН, с значительными ограничениями для людей с полной потерей зрения. При необходимости, сотрудниками учреждения предусмотрено сопровождение.

\* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

#### Рекомендации по адаптации основных функциональных зон:

**Территория, прилегающая к зданию (участок):** обустроить на территории, прилегающей к зданию парковочное место для инвалидов, на пути движения от парковочного места к входу в здание обустроить визуальные указатели. Обозначить парковочное место для инвалидов специальным дорожным знаком.

**Вход (входы) в здание:** обустроить кнопку вызова помощи рядом с нижним заездом на пандус на высоте 0.85-1.1 м от поверхности пешеходного пути и обозначить ее специальной пиктограммой на контрастном фоне. Обозначить место расположения кнопки вызова помощи визуальным указателем. Рекомендуется также обустроить рядом с кнопкой вызова помощи табличку с номером телефона сотрудника учреждения, ответственного за встречу и сопровождение инвалидов. Настроить доводчик входной двери, предполагающейся для доступа инвалидов, на время закрывания не менее 5 с из положения «Открыто на 90 градусов». Обустроить рядом с входной дверью, предполагающейся для доступа инвалидов, на высоте 1,2-1,6 м знаки доступности.

**Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации):** обустроить перед препятствиями и поворотами на путях движения инвалидов с нарушением зрения внутри здания за 0,3 м до препятствия напольные предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5-0,6 м. Организовать оказание ситуативной помощи инвалидам со стороны сотрудников учреждения на путях движения внутри здания. Обустроить за 0,3 м до краев проступей верхней и нижней ступеней лестницы, расположенной в холле, предупреждающие напольные тактильно-контрастные указатели с нескользящей поверхностью глубиной 0,5-0,6 м. Обозначить краевые ступени лестниц на путях эвакуации яркой контрастной маркировкой. Выделить сотрудников, ответственных за своевременную эвакуацию инвалидов.

**Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта):** обустроить табличку с названием кабинета приемной комиссии, выполненную рельефно-графическим способом и дублированную шрифтом Брайля, на высоте 1,2-1,6 м со стороны дверной ручки на расстоянии 0,1-0,5 м от дверного проема. Обустроить перед входом в кабинет приемной комиссии на расстоянии ширины открытой двери предупреждающие напольные тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5-0,6 м. Обозначить краевые ступени лестницы, расположенной перед входом в читальный зал, яркой контрастной маркировкой с шириной контрастной полосы 0,08-0,1 м и расстоянием между краем полосы и краем проступи в пределах 0,03-0,04 м. Обустроить на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней предупреждающие напольные тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5-0,6 м.

**Санитарно-гигиенические помещения:** предусмотреть в плане капитального ремонта обустройство доступной туалетной комнаты на первом этаже:

- ширина дверных проемов в свету не менее 0,9 м,
  - наличие доступной для инвалидов туалетной кабины,
  - рядом с унитазом место для подъезда и размещения кресла-коляски шириной не менее 0,8 м.
- Обустроить в туалетной комнате опорные поручни рядом с унитазами. Обустроить в туалетной комнате как минимум один опорный поручень, расположенный по периметру раковины на высоте края раковины или чуть выше. Оборудовать туалетную комнату крючками для трости, костылей и других принадлежностей (рядом с унитазами и раковинами). Обустроить в туалетной комнате сушилку для рук или диспенсер бумажных полотенец на высоте не более 0,9 м по нижнему краю. Обустроить на дверях в туалетные кабины эргономичные механизмы закрывания, позволяющие управлять ими одной рукой, с возможностью экстренного открывания снаружи.

**Система информации на объекте (на всех зонах):** информационные плоскочечатные материалы (на стендах и др.) по возможности исполнять в крупном шрифте (от 16 кеглей, шрифт без засечек).

4.2. Период проведения работ 2020 г. – 2022 г.

4.3. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности объектов Приморского края на портале <http://zhit-vmeste.ru/> (наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «17» марта 2020 г.
2. Акта обследования объекта: № 1 от «17» марта 2020 г.

Заместитель директора филиала  
по административно-хозяйственной работе

И.М. Доровских

Директор Находкинского филиала  
МГУ им. адм. Г.И. Невельского  
*А.Ю. Запорожский*

«17» марта 2020 г.

**АНКЕТА**  
**(информация об объекте социальной инфраструктуры)**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСНОВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ**  
**№ 1**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: *Здание учебного корпуса (лит. 1)*  
1.2. Адрес объекта: *г. Находка, Находкинский проспект, д. 34*  
1.3. Сведения о размещении объекта: *Отдельно стоящее здание, 3 этажа,  
общая площадь 4969,8 кв.м.  
наличие прилегающего земельного участка: да, площадь 13340,72 кв.м.*  
1.4. Год постройки здания: *1949 г.*  
последнего капитального ремонта: *2005 г., частично*  
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ  
текущего: *2022 г.*  
капитального: *не определено*

**Сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): *Находкинский филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского», (Находкинский филиал МГУ им. адм. Г.И. Невельского);*  
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): *г. Находка, ул. Заводская, д. 3;*  
1.8. Основание для пользования объектом: *аренда;*  
1.9. Форма собственности: *государственная;*  
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): *региональная;*  
1.11. Вышестоящая организация (наименование) *Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского»;*  
1.12. Адрес вышестоящей организации: *690003, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д.50а*

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1 Сфера деятельности: *образовательная;*  
2.2 Виды оказываемых услуг: *образовательные услуги;*  
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): *на объекте;*  
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые: все возрастные категории): *все возрастные категории;*  
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата: нарушениями зрения, нарушениями слуха;*  
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность- *298 чел.*  
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

### 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

*автобусы №№ 2, 5, 7, 9, 19, (остановка «Тихоокеанская»);*

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: *нет*

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта: *310 м*

3.2.2 Время движения (пешком): *7 мин*

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: *да*

3.2.4 Перекрёстки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером:

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная – *нет*:

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет: *на кратчайших путях движения от остановки общественного транспорта расположены лестницы, не дублирующиеся подъёмными устройствами, имеются альтернативные маршруты.*

### 3.3 Доступность основных функциональных зон для инвалидов

Наименование основных структурных элементов объекта	Доступность для инвалидов				
	К на кресле-коляске	О с нарушением опорно-двигательного аппарата	С с нарушением зрения	Г с нарушением слуха	У с нарушением умственного развития
Территория объекта	ДЧ	ДЧ	ДУ	ДП	ДУ
Входная группа	ДУ	ДУ	ДУ	ДП	ДУ
Пути движения	ДУ	ДЧ	ДУ	ДП	ДУ
Зона оказания услуги	ДЧ	ДЧ	ДУ	ДП	ДУ
Санитарно-бытовые помещения	ДЧ	ДУ	ДУ	ДП	ДП
Система информации и связи	ДЧ	ДЧ	ДУ	ДУ	ДУ

ДП - доступно полностью; ДЧ - доступно частично; ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

### 3.4 Состояние доступности для инвалидов

Объект доступности	Состояние доступности				
	К	О	С	Г	У
Доступность объекта	ДУ	ДУ	ДУ	ДП	ДП
Доступность услуги	ДЧ	ДЧ	ВНД	ДУ	ДЧ

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

*Объект социальной культуры*

- Доступен полностью для МГН категории «Г» (люди с нарушенным слухом). Доступность услуги для мгн категории «Г», организовано условно – отсутствуют специализированные устройства или организованная связь с сурдопереводчиком.

- Доступен условно для МГН категории «К» (передвигающихся на кресла-колясках) – входная группа и путь следования внутри здания в отношении помещений 1 этажа доступна с помощью оказанного сопровождения сотрудниками учебного учреждения. Санитарно-гигиеническое помещение (туалет), не доступен.

- Доступен частично избирательно для МГН категории «О» (люди с нарушенным опорно-двигательным аппаратом) – в труднодоступных зонах для самостоятельного перемещения, сотрудниками учебного учреждения организовано сопровождение.

- Доступен условно для МГН категории «С» (людей с нарушенным зрением). Отсутствует адаптированное тактильное мощение указывающие опасные участки пути и направления пути следования.

Предоставляемые услуги не доступны для людей с нарушенным зрением.


#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	<b>Все зоны и участки</b>	Все общедоступные зоны и участки, частично удовлетворяют требованиям доступности и являются доступны для всех МГН, с значительными ограничениями для людей с полной потерей зрения. При необходимости, сотрудниками учреждения предусмотрено сопровождение.

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

УТВЕРЖДАЮ  
 Директор Находкинского филиала  
 МГУ им. адм. Г.И. Невельского



А.Ю. Запорожский

«17» марта 2020 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**  
**доступности для инвалидов общественного здания**  
**основные сведения по объекту (учреждению)**

Наименование объекта	Находкинский филиал МГУ им. адм. Г.И. Невельского, здание учебного корпуса (лит. 1)
Юридический адрес	г. Находка, ул. Заводская, д.3
Фактический адрес	Г. Находка, Находкинский проспект, д. 34
Ведомственная принадлежность	Федеральное агентство морского и речного транспорта
Вид деятельности	Образование. ОКВЭД 5.22
Форма собственности	Региональная
Объем предоставляемых услуг	300 и более человек
Количество и назначение входов	Количество основных входных групп -1 Количество дополнительных (служебных) входов -4
Год постройки	1949
Год последнего капитального ремонта	2005

**Описание маршрута следования к объекту**

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	310	Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	автобусы №№ 2,5,7,9,19 остановка «Тихоокеанская»
Наземные переходы на пути следования к объекту от остановки		нет	
Наземные тактильные указатели перед переходами	нет	Регулируемые переходы	есть
Наземные тактильные указатели перед препятствиями	нет	Регулируемы переходы со звуковой сигнализацией	нет
Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели)	нет	Нерегулируемые переходы	нет
Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели) Перепады высоты на пути движения	есть	Внеуличные переходы с пандусом	нет

Лестницы на пути движения	есть	Внеуличные переходы с подъёмником	нет
Поручни на имеющихся лестницах	есть	Съезды на проезжую часть с уклоном до 10%	нет
Пандусы на пути движения с уклоном менее 8% (нормативные)	нет	Съезды с уклоном более 10% (ненормативный)	есть
Пандусы на пути движения с уклоном более 8% (ненормативные)	нет	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 1,5 см	есть
Поручни на имеющихся пандусах	есть	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 4 см	есть

Наименование элементов объекта	Фактическая величина, наличие	Рекомендации по адаптации	Примечание	Условия при полной доступности	Условия при частичной доступности	Категории инвалидов
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА (при наличии)</b>						
<b>Вход на территорию (при наличии ограждения)</b>						
- ширина прохода, калитки	2x1.8 м		допустим проход через ворота для автотранспорта	0,9 м и более	Не менее 0,8 м, допустим проход через ворота для автотранспорта	К, О
- информация об объекте	есть			Имеется	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г
<b>Автостоянка посетителей (при наличии)</b>						
Расстояние до входа в здание	30 м			50 м и менее	Не более 250 м	
Количество мест для инвалидов всего	30%			не менее 10%	Допустимо отсутствие	
Количество машино-мест для инвалидов на кресле-коляске	10 %	Обозначить парковочные места специальным дорожным знаком		5% и более	Допустимо отсутствие	
Ширина машино-места для инвалидов-колясочников	3,5 м			3,5 м и более	Стандартное (2,5 x 5,0 м) или отсутствует	
Глубина (длина) машино-места для инвалидов-колясочников	6 м			5,0 м и более		
<b>Путь к входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)</b>						
- ширина тротуара (пути движения)	8 м					
- бордюрные пандусы на пересечении с транспортными проездами (съезды)	нет					
- ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	есть					

Наименование элементов объекта	Фактическая величина, наличие	Рекомендации по адаптации	Примечание	Условия при полной доступности	Условия при частичной доступности	Категории инвалидов
1	2	3	4	5	6	7
- указатели направления движения	нет	Установить указатели				
- места отдыха	нет	Установить скамейку напротив главного входа				
<b>Лестница на территории:</b>						
- высота подъема справочно	3,5 м					
- поручни высота Не требуются при высоте входной площадки не более 0,45 м	1,1 м			Как минимум с одной стороны на высоте 0,8- 1,1 м.	Допустимо отсутствие на высоте подъема лестницы не более 0,65 м	О, С
- тактильная полоса перед маршем (вверху и внизу)	нет	Установить две тактильных полосы		За 0,6 м до марша	Допустимо отсутствие, несоответствие	С
- контрастная маркировка ступеней (крайних ступеней или края всех ступеней марша)	нет	Произвести маркировку ступеней		Есть на всю ширину проступи или шириной не менее 6 см по краю проступи	Допустимо отсутствие, несоответствие	С
<b>Пандус на территории</b>						
- высота подъема одного марша (наибольшая высота подъема одного из маршей)	нет			0,8 м и менее	не учитывается	К
- уклон Формула расчета уклона пандуса в % = (H : L) x 100%.	нет			8 % и менее, для подъема до 0,2 м – до 10%	Не более 16,5 %, на высоту до 0,45 м	К
<b>Поручни с двух сторон</b> (требуется при подъеме более 0,15 м)	нет	Не требуется		Наличие	Отсутствие, несоответствие	
- на высоте (нижний поручень)	нет	Не требуется		0,7 – 0,9 м		К
- на высоте (верхний поручень)	нет	Не требуется		0,8 – 1,0 м		О

Наименование элементов объекта	Фактическая величина, наличие	Рекомендации по адаптации	Примечание	Условия при полной доступности	Условия при частичной доступности	Категории инвалидов
1	2	3	4	5	6	7
<b>2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуг)</b>						
<b>Крыльцо или входная площадка</b>						
<i>Высота площадки Справочно</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>– Для определения необходимости лестницы и пандуса, ограждения, поручней на лестнице и пандусе.</li> <li>– При высоте площадки более 0,45 м должно быть ограждение площадки, поручни на лестнице и пандусе.</li> <li>– При высоте площадки 0,45 м и менее ограждение площадки и поручни на лестнице могут отсутствовать.</li> <li>– При высоте площадки 0,15 и менее лестница отсутствует, ограждение площадки и поручни на пандусе не требуются.</li> </ul>				
Наружное вызывное устройство	нет	Обустроить кнопку вызова помощи рядом с нижним заездом на пандус на высоте 0,85-1,1 м от поверхности пешеходного пути и обозначить её специальной пиктограммой на контрастном фоне.		Допустимо отсутствие	наличие	К
Ширина площадки с пандусом (не заполняется, если пандус отсутствует)	Более 1,65 м			1,65 м и более, при автоматических дверях 1,2 м и более	1,2 м и более, при автоматических дверях 1,1 м и более	К
Глубина площадки с пандусом (не заполняется, если пандус отсутствует)	Более 1,8 м			1,8 м и более при распашных дверях. 1,2 м и более при автоматических дверях	1,5 м и более при распашных дверях. 1,2 м и более при автоматических дверях	К
Ширина площадки без пандуса (заполняется, если пандус отсутствует)	Более 1,5 м			Не менее 1,5 м	Не менее ширины входной двери	О, С

Наименование элементов объекта	Фактическая величина, наличие	Рекомендации по адаптации	Примечание	Условия при полной доступности	Условия при частичной доступности	Категории инвалидов
1	2	3	4	5	6	7
Глубина площадки без пандуса (заполняется, если пандус отсутствует)	Более 1.5 м			Не менее 1.5 м при распашных дверях, при автоматических дверях не менее 1.2 м	Не менее ширины входной двери	О, С
Ограждение (не требуется при трехсторонних лестницах)	нет			Имеются при высоте входной площадки более 0,15 м	Допустимо отсутствие	К, О, С
Навес	нет			Наличие	Не учитывается	К, О
Информация об объекте (сфера оказываемых услуг, часы работы, знак доступности объекта для инвалидов)	есть			Наличие	Допустимо отсутствие знака доступности объекта для инвалидов	Г
<b>Лестница наружная</b>						
Тактильная полоса перед маршем вверх и вниз За 0,3 м до марша	нет	Установить тактильную полосу		Имеется	Допустимо отсутствие, несоответствие	С
Маркировка ступеней	-	-	Не требуется	Имеется на проступи крайних ступеней или на всех ступенях	Допустимо отсутствие, несоответствие	С
Поручни с двух сторон	-	-	Не требуется	Как минимум с одной стороны, допустимо отсутствие при высоте крыльца 0,45 м и менее	Допустимо отсутствие при высоте крыльца не более 0,65 м или при входном пандусе с поручнями при уклоне не более 16,5%	О, С
- на высоте	-	-		0,8- 1,1 м	Допустимо несоответствие	О, С
- завершения поручней за пределами марша	-	-		Наличие	Допустимо отсутствие	О, С
- нетравмирующие окончания	-	-		Наличие		О, С
<b>Пандус наружный</b>						

Наименование элементов объекта	Фактическая величина, наличие	Рекомендации по адаптации	Примечание	Условия при полной доступности	Условия при частичной доступности	Категории инвалидов
1	2	3	4	5	6	7
Уклон пандуса в % = (H : L) x 100%	H=0,15 м L=0,4 м			5 (8) % и менее	Не более 16,5% (9°)	К
Ширина марша (в чистоте, между поручнями)	Более 0,9 м			0,9 м и более	Не менее 0,85 м	К
Высота подъёма одного марша (максимальная)	Менее 0,45 м			0,45 (0,8) м и менее	Не ограничена	К
<b>Разворотные площадки:</b> (указываются габариты наименьшей, вносятся размеры только для тех типов площадок, которые имеются на данном пандусе)	нет		Не требуется			
- при въезде на пандус, длина	Более 1,2 м			1,2 м и более	не менее 1,0 м	К
- при въезде на пандус, ширина	Более 1,2 м			1,2 м и более	Менее 1,0 м	К
- промежуточная прямая, длина (для прямого пандуса)	0,45 м			1,2 м и более	Допустимо отсутствие	К
- промежуточная прямая, ширина (для прямого пандуса)	Более 0,9 м			0,9 м и более	Допустимо отсутствие	К
- промежуточная с поворотом направления движения, длина (для пандуса с поворотом)	-	-		1,2 м и более	Не менее 1,0 м (допустима не горизонтальная)	К
- промежуточная с поворотом направления движения, ширина (для пандуса с поворотом)	-	-		1,2 м и более	При повороте на 90° не менее 1,0 м	К
Поручни с двух сторон:	нет	-	Не требуется	наличие	Отсутствие, несоответствие	
- на высоте (нижний поручень)	-	-		0,7- 0,9 м		К
- на высоте (верхний поручень)	-	-		0,8- 1,0 м		О
- горизонтальные завершения поручней	-	-		Имеются	Допустимо отсутствие	К, О
- нетравмирующие окончания	-	-		Имеются		К, О

Наименование элементов объекта	Фактическая величина, наличие	Рекомендации по адаптации	Примечание	Условия при полной доступности	Условия при частичной доступности	Категории инвалидов
1	2	3	4	5	6	7
<b>Наружный подъемник</b> (при отсутствии пандуса на входе, если вход не с уровня земли)	нет		Не требуется	<i>Наличие при необходимости</i>	<i>Мобильный подъемник при необходимости</i>	К
<b>Тамбур</b>						
Глубина	Более 1,5 м			<i>1,5 м и более при распашных дверях, менее 1,5 м при автоматических дверях</i>	<i>Менее 1,5 м при оказании помощи</i>	К
Ширина	Более 2,0 м			<i>2,0 м и более при распашных дверях, менее 2,0 м при автоматических дверях</i>	<i>Менее 2,0 м</i>	К
Двери распашные, справочно	да			-	-	-
Двери автоматические, справочно	нет			-	-	-
- ширина дверного проёма в свету	Более 0,85 м			<i>0,85 м и более</i>	<i>Не менее 0,8 м</i>	К, О
- высота порога наружного, внутреннего	0,03м			<i>0,014 м и менее</i>	<i>более 0,014 м</i>	К
<b>Лестница на уровень 1- го этажа</b>						
Маркировка ступеней	нет			<i>Имеется на проступи</i>	<i>Отсутствие, несоответствие</i>	С
Поручни с двух сторон:	С одной стороны			<i>Имеются как минимум с одной стороны</i>	<i>Допустимо отсутствие</i>	О, С
- на высоте	1,0 м			<i>0,85 – 1,1 м</i>	<i>Допустимо отсутствие, несоответствие</i>	О, С
- горизонтальные завершения поручня	нет			<i>Имеются</i>	<i>Допустимо отсутствие, несоответствие</i>	О, С

Наименование элементов объекта	Фактическая величина, наличие	Рекомендации по адаптации	Примечание	Условия при полной доступности	Условия при частичной доступности	Категории инвалидов
1	2	3	4	5	6	7
- нетравмирующие окончания	есть			Имеются	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С
<b>Пандус внутренний к лестнице на уровень 1- го этажа</b>						
Ширина марша	0,9 - 1,0 м			0,9 - 1,0 м	Не менее 0,85м	К
Уклон	Более 16%			8% и менее	Не более 16 %	К
Разворотные площадки внизу, вверху (длина)	Более 1,2 м			1,2 м и более	Не менее 1,0 м	К
Разворотные площадки внизу, вверху (ширина)	Более 1,2 м			1,2 м и более	Не менее 1,0 м	К
<b>Поручни с двух сторон:</b>						
- на высоте (нижний поручень)	нет		Поручень с одной стороны	0,67 – 0,75 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	К
- на высоте (верхний поручень)	нет			0,8 – 1,0 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	К, О
- горизонтальные завершения поручней				Имеется	Допустимо отсутствие	К
<b>Пандус переносной (при необходимости)</b>	есть			-	Наличие	К
<b>Подъемник для инвалидов (при необходимости)</b>	нет			наличие	-	
- стационарный				наличие	-	К
- мобильный				-	наличие	К
<b>Коридоры/холлы</b>						
Ширина полосы движения (с учетом мебели и оборудования)	Более 1,2 м			1,2 м и более, допустимы сужения до 0,9 м на длину не более 1,0 м	Не менее 0,9м, допустимы сужения до 0,8 м на длину не более 1,0 м	К, О
Разворотные площадки, глубина	Более 1,2 м			1,2 м и более	Не менее 1,0 м	К
Разворотные площадки, ширина	Более 1,2 м			1,2 м и менее	Не менее 1,0м	К

Наименование элементов объекта	Фактическая величина, наличие	Рекомендации по адаптации	Примечание	Условия при полной доступности	Условия при частичной доступности	Категории инвалидов
1	2	3	4	5	6	7
Указатели направления движения, входа, выхода	есть			<i>Имеются</i>	<i>Допустимо отсутствие</i>	К, Г
Пиктограммы (доступность, вход, выход)	нет			<i>Имеются</i>		К, Г
Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	нет			<i>Имеются</i>		Г
Аудиовизуальные информационно-справочные системы	нет			<i>Имеются</i>		Г
Тактильная схема	нет			<i>Имеются</i>		С
<b>Место отдыха и ожидания:</b>						
- места для сидения на каждом этаже	нет			<i>Наличие</i>	<i>Допустимо отсутствие</i>	О
- зона для коляски на каждом этаже	нет			<i>Наличие</i>	<i>Допустимо отсутствие</i>	
<b>Навесное оборудование.</b> выступ в зону движения более 0,1 м	нет			<i>Необходимо отсутствие, ограждение опасных мест</i>	<i>Допустимо наличие</i>	С
<b>Лестница, перепады высот на этаже (в коридорах) указать наличие - нет</b>						
Контрастная маркировка ступеней	-	-		<i>Есть на проступи</i>	<i>Отсутствует или не соответствует</i>	С
Поручни с двух сторон на лестнице	-	-		<i>Есть как минимум с одной стороны</i>	<i>Не соответствуют. Допустимо отсутствие для лестниц не более 5 ступеней</i>	О
- горизонтальные завершения поручней	-	-		<i>Имеются</i>	<i>Отсутствуют</i>	О
<b>Пандус внутренний на этаже</b>						
Ширина марша	-	-		<i>0,9 м и более</i>	<i>Не менее 0,85 м</i>	К
Уклон пандуса в % = (H : L) x 100%	-	-		<i>8 % и менее</i>	<i>Не более 16 %</i>	К
Разворотные площадки внизу, сверху (длина)	-	-		<i>1,2 м и более</i>	<i>1,0 м и более</i>	К
Разворотные площадки внизу, сверху (ширина)	-	-		<i>1,2 м и более</i>	<i>1,0 м и более</i>	К

Наименование элементов объекта	Фактическая величина, наличие	Рекомендации по адаптации	Примечание	Условия при полной доступности	Условия при частичной доступности	Категории инвалидов
1	2	3	4	5	6	7
<b>Поручни с двух сторон:</b>						
- на высоте (нижний поручень)	-	-		0,67 – 0,9 м	<i>Отсутствие или несоответствие</i>	К
- *на высоте (верхний поручень)	-	-		0,85 – 1,0 м		О
<b>Лестница межэтажная (в зону оказания услуги) Примечание: при оказании услуги на 1-ом этаже раздел не заполняется</b>						
Маркировка ступеней	нет			<i>Имеется на проступи</i>	<i>Отсутствие или несоответствие</i>	С
Поручни с двух сторон: - на высоте 0,8 – 0,1 м	нет		Поручни с одной стороны	<i>Как минимум с одной стороны</i>	<i>Отсутствие на части маршей, несоответствие</i>	О, С О, С
- горизонтальные завершения	есть			<i>Имеется</i>	<i>Допустимо отсутствие</i>	О, С
- нетравмирующие окончания	есть			<i>Имеется</i>	<i>Допустимо отсутствие</i>	О, С
- указатели номера этажа на поручне тактильные (для зданий более 2-х этажей)	нет			<i>Имеется</i>	<i>Допустимо отсутствие</i>	С
<b>Лифт пассажирский (для здания более 2-х этажей)</b>	нет			<i>наличие</i>	<i>Допустима замена на подъемник для инвалидов</i>	
<b>Кабина:</b>						
- длина	-	-		<i>1,25 м и более</i>	<i>Не менее 1,2 м</i>	К
- ширина	-	-		<i>1,1 м и более</i>	<i>Не менее 1,0 м</i>	К
- ширина дверного проема	-	-		<i>0,8 м и более</i>	<i>Не менее 0,75 м</i>	К
- поручни	-	-		<i>Имеется</i>	<i>Допустимо отсутствие</i>	О
Знак доступности	-	-		<i>Наличие</i>		К
Указатели номера этажа на посадочной площадке	-	-		<i>Наличие</i>		К, Г
<b>Обслуживание через окно/прилавок - нет</b>						
Высота рабочей поверхности	-	-		<i>0,8 – 1,1 м</i>	<i>Допустимо несоответствие</i>	К

Наименование элементов объекта	Фактическая величина, наличие	Рекомендации по адаптации	Примечание	Условия при полной доступности	Условия при частичной доступности	Категории инвалидов
1	2	3	4	5	6	7
Габариты зоны обслуживания (глубина)	-	-		1,25 м и более	Не менее 1,2 м	К
<b>Обслуживание в кабинете</b>						
Ширина проёма двери в свету	0,8 м и более			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К
Высота порога	Более 0,014 м			0,014 м и менее	Более 0,014 м	К
Информация тактильная о назначении кабинета	нет			На стене рядом с дверью на высоте 1- 4- 1,5 м	На другой высоте, на двери или отсутствует	С
Информация визуальная контрастная о назначении кабинета:	нет			На стене рядом с дверью	Допустимо несоответствие	К, О, С, Г
- *размещение на высоте	-			1,8 м и менее	Не учитывается	К
- *высота прописных букв	-			0,016 м и более	Не учитывается	С
Зона для кресла- коляски в кабинете	есть			не менее 1,2 x 0,9 м	не менее 1,1 x 0,8 м	К
<b>Обслуживание с перемещением № (указывается номер и назначение маршрута)</b>						
Ширина полосы движения по зоне обслуживания				1,2 м и более, сужения до 0,9 м на длину не более 0,6 м	Не менее 0,9 м с расширениями до 1,2 м для разворота и поворота	К
Высота оборудования для посетителей (стеллаж, витрина, прилавки и т.п.)				0,8 – 1,1 м	Без ограничений при оказании помощи	К
<b>Кабина индивидуального обслуживания (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)</b>						
Длина				1,8 м и более	1,5 м	К
Ширина				1,6 м и более	1,5 м	К
Место для сидения				Имеется	Допустимо отсутствие	О
Крючки для костылей				Имеются	Допустимо отсутствие	О

Наименование элементов объекта	Фактическая величина, наличие	Рекомендации по адаптации	Примечание	Условия при полной доступности	Условия при частичной доступности	Категории инвалидов
1	2	3	4	5	6	7
<b>Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)</b>						
Доля мест для колясочников от общего числа мест	Более 2%		Актовый зал	2% и более	Не менее одного места	К
Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	Более 1,2 м		Актовый зал	1,2 м и более	Не менее 0,9 м	К
Доля мест для лиц с нарушением слуха (индукционная петля, индивидуальное усиление звука)	Более 2%		Звукоусиливающая аппаратура	2% и более	Не учитывается	Г
Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	нет			Не требуется	Имеется	К
Санузел для посетителей	нет			Контрастная табличка с обозначением помещения	Табличка с обозначением помещения	Г
Тактильная контрастная маркировка	нет			Имеется	Допустимо отсутствие	С
Санузел для инвалидов с отдельным входом или доступная кабина в составе блока женских и мужских туалетов	нет			Имеется	-	
Знак доступности помещения и кабины в составе женских и мужских санузлов (при наличии)	-	-		Имеется	Допустимо отсутствие	К
Ширина дверного проема в общий тамбур, умывальную (заполняется при наличии)	-	-		0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К, О
- ширина дверного проема в доступный санузел (кабину)	-	-		0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К, О
Габариты санузла для инвалидов (кабины), длина	-	-		1,8 м и более	1,6 м	К
Габариты санузла для инвалидов (кабины), ширина	-	-		1,65 м и более	1,5 м	К
Опорный поручень у унитаза вдоль стены при его угловом расположении	-	-		Имеется	Стационарный у стены	К, О

Наименование элементов объекта	Фактическая величина, наличие	Рекомендации по адаптации	Примечание	Условия при полной доступности	Условия при частичной доступности	Категории инвалидов
1	2	3	4	5	6	7
Откидной поручень со стороны пересадки из кресла- коляски на унитаз	-	-		Имеется	Допустимо отсутствие при угловом расположении унитаза	К
Крючки для костылей	-	-		Наличие	Допустимо отсутствие	О
<b>Раковина:</b>	-	-				
- зона у раковины (глубина)	-	-		1,2 м и более	допустимо расположение кресла- коляски боком к раковине	К
- зона у раковины (ширина)	-	-		0,8 м и более		К
- высота раковины	-	-		0,8 – 0,85 м	более 0,85 м	К

## ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено:

### 1. Территория объекта

Пути пешеходного движения от ближайших остановок общественного транспорта к зданию доступны.

Необходимо: обустроить на территории, прилегающей к зданию парковочное место для инвалидов. на пути движения от парковочного места к входу в здание обустроить визуальные указатели. Обозначить парковочное место для инвалидов специальным дорожным знаком.

### 2. Входная группа

Главный входной узел – условная доступность.

Необходимо: обустроить кнопку вызова помощи рядом с нижним заездом на пандус на высоте 0,85-1,1 м от поверхности пешеходного пути и обозначить ее специальной пиктограммой на контрастном фоне. Обозначить место расположения кнопки вызова помощи визуальным указателем. Рекомендуется также обустроить рядом с кнопкой вызова помощи табличку с номером телефона сотрудника учреждения, ответственного за встречу и сопровождение инвалидов. Настроить доводчик входной двери, предполагающейся для доступа инвалидов, на время закрывания не менее 5 с из положения «Открыто на 90 градусов». Обустроить рядом с входной дверью, предполагающейся для доступа инвалидов, на высоте 1,2-1,6 м знаки доступности.

### 3. Пути передвижения внутри здания – условная доступность

Необходимо: обустроить перед препятствиями и поворотами на путях движения инвалидов с нарушением зрения внутри здания за 0,3 м до препятствия напольные предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5-0,6 м. Организовать оказание ситуативной помощи инвалидам со стороны сотрудников учреждения на путях движения внутри здания. маркировкой. Выделить сотрудников, ответственных за своевременную эвакуацию инвалидов.

### 4. Внутренние лестницы – условная доступность

Необходимо: Обустроить за 0,3 м до краёв проступей верхней и нижней ступеней лестницы, расположенной в холле, предупреждающие напольные тактильно-контрастные указатели с нескользящей поверхностью глубиной 0,5-0,6 м. Обозначить краевые ступени лестниц на путях эвакуации яркой контрастной

### 5. Санитарно гигиенические помещения – частичная доступность

Необходимо: предусмотреть в плане капитального ремонта обустройство доступной туалетной комнаты на первом этаже:

- ширина дверных проемов в свету не менее 0,9 м,
- наличие доступной для инвалидов туалетной кабины,
- рядом с унитазом место для подъезда и размещения кресла-коляски шириной не менее 0,8 м,


Обустроить в туалетной комнате опорные поручни рядом с унитазами. Обустроить в туалетной комнате как минимум один опорный поручень, расположенный по периметру раковины на высоте края раковины или чуть выше. Оборудовать туалетную комнату крючками для трости, костылей и других принадлежностей (рядом с унитазами и раковинами). Обустроить в туалетной комнате сушилку для рук или диспенсер бумажных полотенец на высоте не более 0,9 м по нижнему краю. Обустроить на дверях в туалетные кабины эргономичные механизмы закрывания, позволяющие управлять ими одной рукой, с возможностью экстренного открывания снаружи.

6. Система информации на объекте (на всех зонах): **информационные** плоскочечатные материалы (на стендах и др.) по возможности исполнять в крупном шрифте (от 16 кеглей, шрифт без засечек).

**Приказ о назначении** ответственного лица за организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг, сопровождение инвалидов и оказание им необходимой помощи –имеется.

Руководитель рабочей группы


Зам. директора по УПР



А.В. Смехова


Члены рабочей группы:

Зам. директора по АХР



И.М. Доровских

Зам. начальника колледжа по ВиСР



М.В. Зюзина