

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Запорожский Александр Юрьевич

Должность: Директор

Дата подписания: 05.07.2021 04:46:22

Уникальный программный ключ:

23a79e6b99c528180a018660bc9a9d90f6d5



ОТЧЕТ

по мероприятиям по устранению нарушений проверки Отделом надзорной деятельности и профилактической работы г.Находки на предписание от 12 июля 2019 г. № 163/1/2

Находкинский филиал

ФГБОУ ВО «Морской государственный университет им. адм. Г.И. Невельского»

№ п/п	Выявленные нарушения	Мероприятия по устранению выявленных нарушений	Срок исполнения	Указание необходимых материальных затрат, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
Учебный корпус					
1.	На всех этажах здания предел огнестойкости металлических двутавров лестничных маршей менее требуемого предела огнестойкости. СНИП 21-01-97* п.7.9, таблица 4	Заключить договор с организацией, имеющей лицензию на право проведения работ по обработке металлических конструкций (двутавра) огнезащитной и огнестойкой краской по металлу	01.08.2020	488000,00	выполнено
2.	На объекте защиты линии связи между техническими средствами автоматических установок пожарной сигнализации не сохраняется работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функции (эвакуации людей в безопасную зону) СНИП 21-01-97*	Выполнена проектно-сметная документация на установку АПС, подана заявка в контрактную службу МГУ для проведения торгов	01.08.2020	2537927,00	выполнено
3.	Отсутствует леерное ограждение на крыше здания	Установить леерное ограждение на крыше здания	01.07.2021	200000,00	выполнено

Исполнил: Доровских И.М.