

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце

ФИО: Запорожский Александр Юрьевич

Должность: Директор

Дата подписания: 05.07.2020 09:16:22

Уникальный программный ключ: 23a796e5a5935c5928180a0186c6b9a9d90f6d5

Идентификатор документа

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Приморскому краю
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Находка
г. Находка, Нахимовская, 1а, тел: 8(4236)62-73-15, e-mail: ond_nakhodka@mchs25.ru
места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ № 163/1/2

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АДМИРАЛА Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении проверки от 3 июля 2019 года № 163 и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 08.07.2019 года по 12.07.2019 года проведена внеплановая / выездная проверка:

Государственный инспектор г. Находки по пожарному надзору Сорока Анна Михайловна

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ «МОРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АДМИРАЛА Г.И.

НЕВЕЛЬСКОГО», г. Находка, Находкинский пр-кт. 34

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с *Директором Находкинского филиала Запорожским Александром Юрьевичем по доверенности № 112 от 27.11.2018 г.*

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На всех этажах здания предел огнестойкости металлических двутавров лестничных маршей менее требуемого предела огнестойкости.	СНиП 21-01-97* п. 7.9, таблица 4	01.08.2020	
2	На объекте защиты линии связи между техническими средствами установок АУПС не сохраняет работоспособность в условиях пожара в течении времени, необходимого для выполнения их функции (эвакуация людей в безопасную зону)	СНиП 21-01-97*	01.08.2020	
3	Отсутствует леерное ограждение на крыше здания	СНиП 21-01-97* п. 8.11	01.07.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Находки по
пожарному надзору
Сорока Анна Михайловна

(должность, фамилию, инициалы государственного инспектора по
пожарному надзору)

" 12 " июля 2019 г.



(подпись)

М.Л.П. *

Предписание для исполнения получил:

✓ 
(подпись)

" 12 " июля 20 19 г.

Директор Находкинского филиала
Запорожский Александр Юрьевич по
доверенности № 112 от 27.11.2018 г.
(должность, фамилия, инициалы)

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору